

6 sierpnia 2015 roku o godzinie 22.50 SKKP w Nowym Targu zaalarmowało naszą jednostkę do działań. Zgodnie z treścią zgłoszenia, mieliśmy udać się do pożaru tartaku w Skawie. Kilka minut później z Chabówki wyruszył zastęp GBA w sile 9-ciu ratowników. Mimo problemu wynikającego z braku dokładnych wskazówek dotyczących dojazdu, zastępy okolicznych OSP dotarły wkrótce na miejsce i włączyły się do działań. Przy akcji były już OSP Skawa i Jednostka Ratowniczo- Gaśnicza z Rabki, strażacy podali prądy wody w natarciu na płomienie. Nasze działania rozpoczęły się od przygotowania linii zasilającej. Na polecenie Kierującego Działaniem Ratowniczym, dwóch ratowników z naszej jednostki przygotowało się do pracy w aparatach ochrony układu oddechowego, jednak okazało się że nie było konieczności wykorzystania tego sprzętu. Niezbędne było oświetlenie terenu przy pomocy najaśnic i agregatu prądotwórczego. W wyniku rozpoznania KDR stwierdził, że źródło ognia jest zlokalizowane na poddaszu murowanego budynku, gdzie składowane były trociny. Dla bezpiecznego opanowania pożaru niezbędne było rozebranie poszycia dachowego. Strażacy rozpoczęli zrywanie blachy dachowej i stopniowo podawali prądy wody na płonącą konstrukcję i trociny. Wkrótce pożar został opanowany.



